



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρόσκλησης: 602**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων
(περιοχή Παπάγου)
Τ.Κ. : 59100
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χρήστος Δημτσιούδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23313-51314
e-mail : x.dimtsioudis@verhospi.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών
περιοδικού έλεγχου και έκδοση πιστοποιητικών επιθεώρησης ΔΥΟ (2)
Ατμολεβητών, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας»**

ΣΧΕΤ :

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- η με αρ. πρωτ. 2501/3-8-2022 (618Λ46ΜΨΙΦ-Τ00) Εγκύκλιος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα»,
- το με αρ. πρωτ. 14793/08-09-2025 της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού, του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας,
- το με αρ. αιτήματος 1303/4-9-2026, της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας,
- Την επιτακτική ανάγκη για την παροχή της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν Βέροιας για την παροχή υπηρεσιών που αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής και την τήρηση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών. Η αναφερόμενη υπηρεσία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Γ.Νοσοκομείου Βέροιας και παρακαλείσθε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	CPV	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)	79132000-8	2	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	717,74
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					1.435,48

- Οι προσφορές παρακαλούμε να αποσταλούν έως και την **Τετάρτη 9-9-2026, σε μορφή PDF**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@verhospi.gr
- Η τιμή προσφοράς να είναι σύμφωνη ή και χαμηλότερη με/από το **Παρατηρητήριο Τιμών** (Π.Τ.) Προμηθειών Υγείας της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Α/Α του πίνακα και ο Α/Α του Π.Τ. για το κάθε είδος, καθώς και η τιμή του.
- Αν το είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Να αναγράφεται ο **αριθμός και η ημερομηνία Πρόσκλησης**, να αναφέρεται το ποσοστό **ΦΠΑ (%)** του κάθε είδους και ο **χρόνος παράδοσής** του.
- **Παρακαλούμε να αναφέρεται εάν το είδος είναι ετοιμοπαράδοτο.**
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **παραδώσει το αντικείμενο της Ανάθεσης το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας** της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) προς αυτόν. Η παράδοση θα πραγματοποιείται για το σύνολο της ποσότητας ή τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Το υπό Ανάθεση αντικείμενο θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, θα γίνεται στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου.
- Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κατακυρώσει για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της Προμήθειας που αναφέρεται στα έγγραφα της παρούσας Πρόσκλησης.
- Ο Συμμετέχων υποχρεούται να **αποστείλει με την προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση** με την οποία να δηλώνεται :
α) (στην περίπτωση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων) η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν που προσφέρεται καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο συμμετέχων ο κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να επισυνάπτει προς την αναθέτουσα αρχή **βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή** ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα)

και την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων,

β) ότι αποδέχεται όλους τους όρους της Πρόσκλησης,

γ) ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης,

δ) ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της Ανάθεσης,

ε) ότι η προσφορά του **ισχύει για διάστημα έξι (6) μηνών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (σε τυχόν νέα ανάγκη της Α.Α. για το Αντικείμενο της Πρόσκλησης, στο χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του μειοδότη-Αναδόχου, η Κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προκύψει από τις διαδικασίες της παρούσας) και

στ) το χρόνο παράδοσης του υπό Ανάθεση Αντικειμένου.

- Οι Ανάδοχοι/Προμηθευτές Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, ειδικά αυτών που εισέρχονται είτε μόνιμα είτε προσωρινά στο ανθρώπινο σώμα, θα πρέπει για τη διασφάλιση μέγιστης ασφάλειας, **να υποδεικνύουν μέσω εντολής, εξουσιοδότησης ή άλλου νόμιμου βεβαιωτικού εγγράφου**, ότι έχει συναφθεί συμφωνία και συνεργάζονται επίσημα με τον εκάστοτε Κατασκευαστή και ότι υπάρχει τεχνική υποστήριξη, κατάλληλη εκπαίδευση, διαδικασίες ιχνηλασιμότητας, απόσυρσης, ανάκλησης προϊόντων και πρόβλεψη σχετικά με καταγγελίες και αναφορές που υποβάλλουν επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ασθενείς και χρήστες, σχετικά με ύποπτα περιστατικά που αφορούν τεχνολογικό προϊόν για το οποίο έχει οριστεί εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.
- Ζητείται **να δηλώνεται υπεύθυνα** ότι τα είδη συνοδεύονται **από πιστοποιητικά σήμανσης CE** και πως η εταιρεία διακίνησης εφαρμόζει **πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας** και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και **ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις** του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου Αντικειμένου, η ποσότητα (ανά συσκευασία) και η τιμή (ανά συσκευασία / τεμάχιο). Να αναγράφεται ο κωδικός εμπορίου και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους εάν υφίσταται.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών του συμμετέχοντα και των προσφερόμενων ειδών καθώς και δειγμάτων αυτών.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ**

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

Ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1^{ου} ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

1. **Περιγραφή ατμολέβητα:** Οριζόντιος κυλινδρικός αεραυλωτός ατμολέβητας 3 διαδρόμων καυσαερίου.
2. **Πρότυπο ελέγχου:** Αριθμ. Οικ. 10735/651 ΦΕΚ 2656/28.09.2012.
3. **Πρότυπο Κατασκευής:** ΒΔ 277/6, TRD.
4. **Χώρα προέλευσης:** Ελλάδα
5. **Κατασκευαστής:** ΑΦΟΙ ΓΙΟΒΑΝΟΥΛΗ – Α.ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ "ΠΡΟΟΔΟΣ"
6. **Αριθμός Κατασκευής/Έτος:** 2551/1999
7. **Μέγιστη Επιτρεπόμενη Πίεση Λειτουργίας:** 10 bar
8. **Πίεση δοκιμής:** 15 bar
9. **Ελάχιστη και Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:** έως 183°C
10. **Χωρητικότητα/Παροχή:** ~4,7 m³/2.000 kgr/h
11. **Περιεχόμενο:** Νερό και Υπέρθερμος ατμός
12. **Κατηγορία Ατμολέβητα:** Α΄

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2^{ου} ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

13. **Περιγραφή ατμολέβητα:** Οριζόντιος αεραυλωτός ατμολέβητας 3 διαδρόμων καυσαερίου.
14. **Πρότυπο ελέγχου:** Αριθμ. Οικ. 10735/651 ΦΕΚ 2656/28.09.2012.
15. **Πρότυπο Κατασκευής:** 97/23/EC, EN 12953 (CE0654)
16. **Χώρα προέλευσης:** Ελλάδα
17. **Κατασκευαστής:** ΑΦΟΙ ΓΙΟΒΑΝΟΥΛΗ – Α.ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ "ΠΡΟΟΔΟΣ"
18. **Αριθμός Κατασκευής/Έτος:** 3205/2007
19. **Μέγιστη Επιτρεπόμενη Πίεση Λειτουργίας:** 12,5 bar
20. **Πίεση δοκιμής:** 25 bar
21. **Ελάχιστη και Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:** έως 196°C
22. **Χωρητικότητα/Παροχή:** ~5,47 m³ (από μελέτη) / 2.000 kgr/h

23. Περιεχόμενο: Νερό και Υπέρθερμος ατμός

24. Κατηγορία Ατμολέβητα: Α΄

➤ **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, εργαλεία, όργανα και συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. Όλα τα υλικά και τα μικροεξαρτήματα που απαιτούνται για τη διαδικασία δοκιμής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ νόμους περί εργατών και εργασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας, παραμένοντας ο μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως μπορεί να συμβεί στο εργαζόμενο προσωπικό αυτού ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών. Έτσι οι διαγωνιζόμενοι στην τεχνική προσφορά τους θα δηλώνουν υπεύθυνα και επί ποινή αποκλεισμού ότι το τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί θα είναι πλήρως ασφαλισμένο και ότι θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας και Ατομικής Προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών στον χώρο της εγκατάστασης (Υπεύθυνη Δήλωση Μ.Α.Π).
3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει την εμπειρία του προσκομίζοντας επί ποινή αποκλεισμού, μία τουλάχιστον βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών ή αντίγραφο σύμβασης ή κάποιο άλλο παραστατικό (της τελευταίας πενταετίας), που αφορούν σε πιστοποιήσεις παρόμοιου εξοπλισμού σε Νοσοκομεία ή σε παρεμφερή κτίρια – υπηρεσίες.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, εφοδιασμένο με άδειες ασκήσεως επαγγέλματος για τις συγκεκριμένες εργασίες. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει στην προσφορά του τις αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος του Μηχανικού.
5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO και υποχρεούται να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού στην προσφορά του, ενημερωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας (ISO), το αντικείμενο του οποίου θα πρέπει να εμπεριέχει τις εργασίες πιστοποίησης ατμολεβήτων.

6. Η χρονική περίοδος που θα εκτελεστεί η υδραυλική δοκιμή θα προκύψει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και με τον υφιστάμενο θερμαστή, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται και να διατηρείται η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.
7. Να προτείνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Σύμφωνα με το Π.Δ. 2656/Β/2012 για την έκδοση του πιστοποιητικού υδραυλικής δοκιμής, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε ενδελεχή έλεγχο της κατάστασης των ελασμάτων (έλεγχοι με Μη Καταστροφικές Δοκιμές), σε υδραυλική δοκιμή καθώς και σε λειτουργικό έλεγχο των συστημάτων ασφαλείας και λειτουργίας.
9. Να προχωρήσει σε έκδοση πιστοποιητικού και να παραδώσει αναλυτική αναφορά με τις ενέργειες και τα υλικά που απαιτούνται (σε περίπτωση που διαπιστώσει τυχόν αστοχία υλικού) ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση των εγκαταστάσεων μας με την ισχύουσα νομοθεσία.